ACEITE TRANSFORMADOR

PROGRAMA BÁSICO TRANSFORMADORES P1 (23)

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº1279 / LE2456

Muestra: 1 litro
Plazo de entrega: 4 días.
Se envía kit de extracción.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Propiedades fisico-químicas.

Normativas:

IEC 60814 Contenido en agua por K. F. Coulométrico.
IEC 62021-1 Índice de acidez.
ISO 2049 Índice de color.
UNE EN 60156 Determinación de la tensión de ruptura dieléctrica.
UNE EN 60247* Factor de pérdida dieléctrica.

NOTA: Los ensayos y/o las actividades marcadas con * no están amparadas por la acreditación de ENAC.

info@clickindustrial.es
Fundación Tekniker
Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar, Gipuzkoa